

# Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungseinheiten am Mittelspannungsnetz

vom Kunden auszufüllen

<b>Anlagenanschrift</b>	Stationsname/Feld-Nr. _____						
<b>Anlagenbetreiber</b>	Vorname, Name _____						
	Telefon, E-Mail _____						
<b>Anlagenerrichter</b> (Elektrofachbetrieb)	Firma, Ort _____						
	Telefon, E-Mail _____						
<b>Erzeugungseinheit (Typenbezeichnung)</b>							
für PV-Anlagen ist hier die Modulleistung anzugeben							
Einspeiseleistung: _____ kW      Art: _____							
Einheiten-Zertifikat      Nummer: _____							
<b>Entkupplungsschutz</b>							
Wirkung der Entkupplungsschutzeinrichtung auf: <input type="checkbox"/> MS-Schalter <input type="checkbox"/> NS-Schalter							
Überprüfung der Einstellwerte							
Vorhandene Schutzfunktionen:		Einstellwert (Soll)		Einstellwert (Ist)		Wert richtig ausgelöst	nur Sichtkontrolle
<input type="checkbox"/>	Frequenzsteigerungsschutz f>	Hz	ms	Hz	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Frequenzrückgangsschutz f<	Hz	ms	Hz	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Spannungssteigerungsschutz U>>	V	ms	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Spannungsrückgangsschutz U<	V	ms	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Spannungsrückgangsschutz U<<	V	ms	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TF-Sperren</b>							
In der Anschlusszusage gefordert <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> NS <input type="checkbox"/> MS							
Eingebaut <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein							
Prüfprotokoll liegt vor <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein							
<b>Bemerkungen:</b> _____							
Die Erzeugungseinheit gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v.g. Personen betreten. Die Erzeugungseinheit ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Anschlussanlage gemäß BGV A3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.							
Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am: _____							
_____		_____		_____			
Ort, Datum		Anlagenbetreiber		Anlagenerrichter			