

Zeichenerklärung zur Planauskunft

Leitung Gas

	100 St	Leitung mit Dimension und Material
	MD100 St/HD100 St	Mittel-, Hochdruckleitung
		Senkrechter Rohrverlauf
		Nennweitenänderung (1:1000)
		Nennweitenänderung
		Material-/Rapportwechsel
		Leistungsabschluss
	SR200 St	Schutzrohr
	100 St stillg.	stillgelegte Leitung
	100 St	Leitung außer Betrieb
		Leitung mit Schutzstreifen

Leitung Wasser

	100 Gzi	Leitung mit Dimension und Material
		Senkrechter Rohrverlauf
		Nennweitenänderung (1:1000)
		Nennweitenänderung
		Material-/Rapportwechsel
		Leistungsabschluss
	SR200 St	Schutzrohr
	100 Gzi stillg.	stillgelegte Leitung
	100 St	Leitung außer Betrieb

Leitung Fernwärme

	KM 100/200	Leitung mit Material und Dimension
		Vorlauf
		Warmwasser
		Rücklauf
		Haubenkanal
		Nennweitenänderung
		Material-/Rapportwechsel
		Leistungsabschluss
	XXX stillg.	stillgelegte Leitung
	XXX stillg.	
	XXX stillg.	

Armaturen Gas

	123	Absperrarmatur
	123	Absperrarmatur geschlossen
	123	Staubtopf
	AS 123	Ausbläser
	KKS	Korrosionsschutz
		Korrosionsschutz (1:1000)
	IST	Isolierstück
	MP 123	Messpunkt
	GZ	Zählerschacht
		Strömungswächter

Armaturen Wasser

	123	Absperrarmatur
	123	Absperrarmatur geschlossen
	123	Hydrant
	123	Be-, Entlüftung
	KKS	Korrosionsschutz
		Korrosionsschutz (1:1000)
	IST	Isolierstück
	MP 123	Messpunkt
	WZ	Zählerschacht
	SB 123	Schacht

Armaturen Fernwärme

	A	Armatur
	F	Festpunkt
	E	Entleerung
	L	Be-/Entlüftung
		Kompensator
		Pumpe
		Druckverteilerplatte
	SB12	Bauwerk/Schacht (Armatur)
	A	(Be-/Entlüftung)
	E	(Entleerung)

Leitung Strom

	Niederspannung <1 kV (Muffe)		T123
	Niederspannung Hausanschluss <1 kV (Muffe)		Trafostation
	Mittelspannung 10/25 kV (Muffe)		Schutzrohr
	Hochspannung 110 kV (Muffe)		VS123
	Fernmeldekabel (Muffe)		Schaltschrank
	Niederspannung stillgelegt		LA123
	Niederspannung außer Betrieb		Schaltschrank öff. Beleuchtung
	Mittelspannung stillgelegt		Sonderverbraucher
	Mittelspannung außer Betrieb		
	Hochspannung stillgelegt		
	Hochspannung außer Betrieb		

öffentliche Beleuchtung

	Erdkabel
	Erdkabel in Schutzrohr
	Freileitung
	Seilverspannung
	Erdkabel außer Betrieb
	Kabelübernahme-kasten (Kük)
	Leuchte (Strom)
	Leuchte an Niederspannung
	Sicherungsmuffe
	Bodenscheinwerfer
	Leuchte (Gas)

Stand: 03/2023